



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Владимирской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы (телефон доверия 39-99-99)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Селивановскому и Меленковскому районам
наименование отдела (отделения) надзорной деятельности города (района)
602103 г. Меленки, ул. Валентины Суздальцевой, д.40 телефон 2-24-54
адрес отдела (отделения) надзорной деятельности города (района), телефон, адрес эл. почты

Предписание № 141/1/70

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Государственному бюджетному учреждению социального обслуживания Владимирской области "Хольковский психоневрологический интернат"

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя (физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина) собственника имущества и т.п.) во исполнение распоряжения Врио заместителя начальника ОНД и ПР по Селивановскому и Меленковскому районам - государственного инспектора Селивановского и Меленковского районов по пожарному надзору от «08» ноября 2019 года № 141 ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 11 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. 27.11.2019 г., с 11 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. 05.12.2019 г.,

проведена проверка Врио заместителя главного государственного инспектора Селивановского и Меленковского районов по пожарному надзору – Врио заместителем начальника ОНД и ПР по

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного (-ых) инспектора (-ов)

Селивановскому и Меленковскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Владимирской области

по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления) старшим лейтенантом внутренней службы Брюзгиным Александром Михайловичем государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Владимирской области "Хольковский психоневрологический интернат"

совместно с директором государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Владимирской области "Хольковский психоневрологический интернат" Климаковым Михаилом Ивановичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последние – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности и	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Отсутствуют специальные программы для проведения вводного и первичного противопожарного инструктажа работников предприятия. <i>Разработать специальные программы для проведения вводного и первичного противопожарного инструктажа работников предприятия.</i>	Основание: Пункты 14; 18; 53 Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» утвержденных Приказом МЧС России от 12 декабря 2007 г. N 645	1.07.2020	
2.	Не проведена проверка состояния огнезащитной обработки чердачных помещений. <i>Провести проверку состояния огнезащитной обработки чердачных помещений.</i>	п. 21 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390	1.07.2020	
3.	Директор Климаков М.И. не прошёл обучение мерам пожарной безопасности. Путём прохождения пожарно-технического минимума.	п. 3 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ	1.07.2020	

Директору Климакову М.И. пройти обучение мерам пожарной безопасности. Путём прохождения пожарно-технического минимума.	от 25.04.2012 № 390		
--	---------------------	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Врио заместителя начальника ОНД и ПР по Селивановскому и Меленковскому районам А. М. Брюзгин

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 5 » _____ 20 12 г.



М.И.П.*

Предписание для исполнения получил:

Директор ГБУСО ВО "Хольковский ПНИ"

Климаков Михаил Иванович

(должность, фамилия, инициалы)

« 5 » _____ 20 12 г.

М.И.П.*
(подпись)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Владимирской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы (телефон доверия 39-99-99)
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Селивановскому и Меленковскому районам
602103 г. Меленки, ул. Валентины Суздальцевой д.40 тел. 2-24-54
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Меленки
(место составления акта)

"05" декабря 2019г.
(дата составления акта)
11 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 141

По адресу/адресам: Владимирская область, Меленковский район п. Хольковский, ул. Маринина д.1
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 141 Врио заместителя начальника ОНДиПР по Селивановскому и Меленковскому районам Брюзгина А.М. вынесенного 08 ноября 2019 года
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Владимирской области "Хольковский психоневрологический интернат"
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"27" ноября 2019г. с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа

"5" декабря 2019г. с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 4 часа
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНДиПР по Селивановскому и Меленковскому районам УНДиПР ГУ МЧС России по Владимирской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): 08.11.2019 года в 16 часов 00 минут заверенная копия распоряжения вручено лично врио директору государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Владимирской области "Хольковский психоневрологический интернат" Бакановой, а также при проведении проверки 27.11.2019 заверенная копия распоряжения вручено лично директору государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Владимирской области "Хольковский психоневрологический интернат" Климакову Михаилу Ивановичу
(заполняется при проведении выездной проверки), (фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Врио заместителя главного государственного инспектора Селивановского и Меленковского районов по пожарному надзору – Врио заместителя начальника ОНДиПР по Селивановскому и Меленковскому районам УНДиПР ГУ МЧС России по Владимирской области старший лейтенант внутренней службы Брюзгин Александр Михайлович
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Владимирской области "Хольковский психоневрологический интернат" Климаков Михаил Иванович, ответственный за пожарную безопасность Наумов В.В.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов) в области пожарной безопасности:

1. Отсутствуют специальные программы для проведения вводного и первичного противопожарного инструктажа работников предприятия. Основание: Пункты 14; 18; 53 Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» утвержденных Приказом МЧС России от 12 декабря 2007 г. N 645

2. Не проведена проверка состояния огнезащитной обработки чердачных помещений. Основание: п. 21 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390

3. Директор Климаков М.И. не прошёл обучение мерам пожарной безопасности. Путём прохождения пожарно-технического минимума. Основание: п. 3 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не являлось предметом проверки

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не являлось предметом проверки

- нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Распоряжение врио заместителя начальника отдела надзорной деятельности по Селивановскому и Меленковскому районам – врио заместителя главного государственного инспектора Селивановского и Меленковского районов по пожарному надзору Брюзгина Александра Михайловича от «08» ноября 2019 года № 141;

2. Распорядительные документы в области пожарной безопасности

Подписи лиц, проводивших проверку:

Врио заместителя начальника ОНДиПР по Селивановскому и Меленковскому районам

А.М. Брюзгин

(должность, фамилия, инициалы)

директор государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Владимирской области "Хольковский психоневрологический интернат"

Климаков Михаил Иванович

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"05" декабря 2019 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего(-их) проверку)



(подпись)